

# 绍兴市中等专业学校扩建工程区域 空调设备及安装采购方案

## 一、必要性分析：

扩建工程已经完工，预计今年8月新教育实训楼、食堂宿舍楼将启用。为了保证教育教学的正常秩序，平安校园绿色校园美丽校园，计划采购安装一批空调设备。

## 二、建设内容：

新教育实训楼、食堂宿舍楼安装采购空调一批。其中：2P 壁挂式空调，宿舍楼73台，教育实验楼办公楼27台，合计100台。5P 吸顶机空调，食堂10台，教学楼50台，实验楼机房等5台，合计65台。2P 立式空调配电房等10台。

## 三、组成清单与预算1.预算：

(01 标) 绍兴中专扩建工程空调设备采购项目

标项	标段名称及数量 (详见招标文件)	预算金额或上限价(单位： 人民币元)	质保年限
01	空调设备采购项目	¥1390000	6年




2.采购方式:公开招标

3.招标项目范围及要求:空调设备采购项目

(一)设备清单及数量

内 容	2P 壁挂式空调	5P 吸顶机空调	2P 立式空调
数量(台)	100	65	10
预算单价(台、元)	5000元/台。安 装加5米铜管 698元	11800元含10米铜 管	5000元/台。 安装加铜管4米320 元
服务质保年限(年)	6	6	6
总计(元)			

## (二)设备要求

类型	2P 壁挂式空调	5P 吸顶机空调	2P 立式空调
指标			
图片	 <p>产品尺寸</p>	 <p>产品尺寸</p>	 <p>产品尺寸</p>
要求	新能效变频 2 级能效	新能效变频 2 级能效	新能效变频 2 级能效

观感			
性能安全要求	R32 环保冷媒	R32 环保冷媒	R32 环保冷媒
	设备控制系统应有过电流保护、过载保护、高低压开关等保护功能；	设备控制系统应有过电流保护、过载保护、高低压开关等保护功能；	设备控制系统应有过电流保护、过载保护、高低压开关等保护功能；
智能要求	提供智能监控软件：室内监控、设置模式、风速、辐照、温度及开关机、自定义分组、报警、任意定时模式（周期、节假日等）、等	提供智能监控软件：室内监控、设置模式、风速、辐照、温度及开关机、自定义分组、报警、任意定时模式（周期、节假日等）、等	提供智能监控软件：室内监控、设置模式、风速、辐照、温度及开关机、自定义分组、报警、任意定时模式（周期、节假日等）、等
	产品必须通过国家“3C”强制认证或通过国家有关部门检测的认证	产品必须通过国家“3C”强制认证或通过国家有关部门检测的认证	产品必须通过国家“3C”强制认证或通过国家有关部门检测的认证